

Zápis z jednání stavební komise

5. 3. 2013, zahájeno v 19.50 (nebyly k dispozici klíče!)

Přítomni: R. Ulrich, M. Černý, J. Grolich st.

Omluveni: M. Cooman, V. Pejřil

Nepřítomni: -

1. Informace:

- na vědomí různá oznámení o kolaudaci, zahájení řízení apod.;

2. Řešené problémy a vyjádření

- PD od firmy SEKV pro E.ON Distribuce, žádost o vyjádření k záměru napojení nové pojistkové skříně na stávající vedení na parc. č. 2030/1 a 2030/2 – SK souhlasí;
- zahájení zadávání ÚP Jiříkovice, členové komise nahlédnou do dokumentace na webových stránkách a během týdne sdělí předsedovi svá zjištění;
- předložena nová dokumentace trasy optického kabelu fy Vivo, komise prohlédla a konstatuje následující:
 - je navržen 2x překop komunikace v ulici Lány (parc. č. 256/23 a 256/7), požadujeme provedení protlaku
 - zbytečně je 2x křížen vodovod na parc. č. 2057 a okolních, trasu kabelu je možno mírně posunout a vodovod obejít
 - na parc. č. 2024/1 požadujeme lépe (pokud možno pod pravým úhlem) vyřešit křížení s vodovodem;

3. Úkoly:

- RU dodal katastrální mapu obce se zakresleným vodovodem; po dohodě ještě zkusí dodat na větším formátu A0 – úkol trvá;
- prověřit ÚP Jiříkovice;

4 Nové – došlo na obec:

-

5. Doporučení radě a starostovi

- zvážit, zda předseda stavební komise nemůže mít svůj klíč od OÚ, aby nedocházelo narušení práce komise, když jsou ostatní klíče dočasně nedostupné (stalo se již potřetí, že komise musela být odložena, resp. včera pozdržena).

Příští SK: 26. 3. 2013 v 19:30, v případě akutní potřeby může být svolána v mezičase mimořádná SK

Jednání SK skončilo 21:55
Zapsal Radoslav Ulrich



Zkratky:	RU – Radoslav Ulrich MC – Markéta Cooman JGs – Jan Grolich st. MČ – Matěj Černý	VP – Václav Pejřil SK – stavební komise SP – stavební povolení ÚŘ – územní řízení	ŘDPS – řízení o dodatečném povolení stavby ŘOS – řízení o odstranění stavby
----------	--	--	--